CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation 1-1531 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

Edité le : 16/02/2024

DUGAT
Jean Yves DUGAT

03210 souvigny

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE24-17864
Identification échantillon : **LSE2402-38525-1** **Analyse demandée par : ARS DT DE L'ALLIER**
N° Analyse : 00101939 **N° Prélèvement :** 00098684
Nature: Eau à la production
Point de Surveillance : SORTIE TRAITEMENT MONETAY **Code PSV : 0000000276**
Dept et commune : **03 MONETAY SUR ALLIER**
UGE : 0033 - SEA RIVE GAUCHE ALLIER
Type d'eau : T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION
Type de visite : P1 **Type Analyse :** PARAM **Motif du prélèvement :** S1
Nom de l'exploitant : SEA RIVE GAUCHE ALLIER
ROUTE DE ST-MENOUX
B.P. 20
03210 SOUVIGNY
Nom de l'installation : VERNEUIL **Type** : TTP **Code** : 000922
Prélèvement : Prélevé le 08/02/2024 à 10h30 Réception au laboratoire le 09/02/2024 à 09h31
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / TISSERAT Jonathan
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 14/02/2024 à 00h40

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain									
Aspect de l'eau	03PARAM*	0	-	Analyse qualitative					
Odeur de l'eau	03PARAM*	0	-	Analyse qualitative					
Température de l'eau	03PARAM*	11.7	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
pH sur le terrain	03PARAM*	7.26	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5 9	#

.../...

Edité le : 16/02/2024
Identification échantillon : LSE2402-38525-1
Destinataire : DUGAT

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore libre sur le terrain	03PARAM*	0.22	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	03PARAM*	0.26	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Bioxyde de chlore	03PARAM*	N.M.	mg/l ClO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	0.06			
Ozone	03PARAM*	N.M	mg/l O3	Méthode à la sonde					
Pesticides									
Pesticides divers									
Chlorothalonil R 471811		0.152	µg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.020	0.1		#

Eau conforme aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.
Eau conforme aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres suivants :
- Chlorothalonil R 471811

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Marie FAURE
Responsable Adjointe de laboratoire